

Energieffektiv sanitetsarmatur

FM Mattsson MEDICARE med kopparrör för anslutning, ettgrepps tvättställsblandare*

Energiklassning Klass B

Energianvändning: Q= 1,5 kWh
Tid att fylla ett 4 liters kärl: 47 sekunder

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige
Organisationsnummer: 556051-0207
Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60
E-post: info@fmm-mora.com hemsida: www.fmm-mora.com

Certifikat utfärdat enligt, Certifieringsregler Energieffektiv sanitetsarmatur 2020-06-18 Utgåva 3, efter provningar enligt SS 820 000:2020.


Beslutsdatum

2021-06-01

Giltighetstid

2031-05-31

*se sida 2 för produktspecifikation



Certifikat C900468 | 2021-06-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2020-05-26



150212

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat.

Produktspecifikation

Blandarmodell

Artikelnummer

Strålsamlare

Tvättställsblandare MEDICARE,
anslutning med kopparrör

3250-0110

Neoperl 40.2152.000

Tvättställsblandare MEDICARE,
anslutning med kopparrör, lång spak

3250-4110

Neoperl 40.2152.000

Märkning

Energiklassningsmärket ska finnas väl synligt på produkten, produktens förpackning eller i förpackningslåda. Energiklassningsmärket ska innehålla:

- Namn på standard, SS 820 000 för köks- och tvättställsarmatur
- Certifikatnummer (individnummer)
- Produkt/produktfamilj (Köks-/tvättställs-blandare fabrikat/artikelnummer med strålsamlare fabrikat/artikelnummer.
- Värde på uppmätt energianvändning och fastställd energiklass enligt standard
- Värde på uppmät tid för att fylla ett 4 liters kärl vid 3 bars distributionstryck för köks- och tvättställsarmatur

Certifikat C900468 | 2021-06-01

RISE Research Institutes of Sweden AB |
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2020-05-26



150212

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat.

Sida 2 (2)