

# FM Mattsson 9000XE ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

## FM Mattsson AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige

### Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000XE ettgrepps köksblandare med C-pip eller U-pip. Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Utloppspiparna är svängbara där svängbarheten kan begränsas till 0°, 60°, 85°, 110° och 360°. Modeller finns i utförande med eller utan diskmaskinsanslutning samt med eller utan elektronisk diskmaskinsavstängning (EDW). Blandarna har typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" för anslutning. Modeller med utdragbar slang har typgodkänd backventil monterad i utloppet.

### Avsedd användning

Ettgreppsblandare för kök och tvättränna avsedd för varmt och kallt tappvatten. Vissa blandare är av lågflödesmodell.

### Handelsnamn

9000XE 86000010, Köksblandare, C-pip  
9000XE 86001010 Köksblandare, C-pip  
9000XE 86000013, Köksblandare, C-pip  
9000XE 86004010, Köksblandare, Care C-pip  
9000XE 86007410, Köksblandare, C-pip, LEED 3\*  
9000XE 86007413, Köksblandare, C-pip, LEED 3\*  
9000XE 86007010, Köksblandare, C-pip, LEED 4  
9000XE 86007013, Köksblandare, C-pip, LEED 4  
9000XE 86010010, Köksblandare, C-pip, med diskmaskinsanslutning  
9000XE 86011010, Köksblandare, C-pip, med diskmaskinsanslutning  
9000XE 86014010, Köksblandare, Care C-pip, med diskmaskinsanslutning  
9000XE 86017410, Köksblandare, C-pip, LEED 3 med diskmaskinsanslutning\*  
9000XE 86017010, Köksblandare, C-pip, LEED 4 med diskmaskinsanslutning\*  
9000XE 86013010, Köksblandare, C-pip, SWIVEL med diskmaskinsanslutning  
9000XE 86020010, Köksblandare, C-pip, EDW  
9000XE 86020013, Köksblandare, C-pip, EDW  
9000XE 86024010, Köksblandare, Care C-pip, EDW  
9000XE 86027410, Köksblandare, C-pip, LEED 3 EDW\*  
9000XE 86027413, Köksblandare, C-pip, LEED 3 EDW\*  
9000XE 86027010, Köksblandare C-pip LEED 4 EDW  
9000XE 86027013, Köksblandare C-pip LEED 4 EDW



## Handelsnamn fortsättning

9000XE 86100010, Köksblandare, U-pip  
9000XE 86100013, Köksblandare, U-pip  
9000XE 86110010, Köksblandare, U-pip med diskmaskinsanslutning  
9000XE 86120010, Köksblandare, U-pip, EDW  
9000XE 86120013, Köksblandare, U-pip, EDW  
9000XE 86130010, Köksblandare, Flexi  
9000XE 86130013, Köksblandare, Flexi  
9000XE 86150010, Köksblandare, Flexi med diskmaskinsanslutning  
9000XE 86140010, Köksblandare Flexi EDW  
9000XE 86140013, Köksblandare Flexi EDW  
9000XE 86180010, Tvättränneblandare, U-pip med diskmaskinsanslutning

\* Blandaren har ett flöde på 3,1 l/min vid 3 bars tryck och är avsedd för installationer där det låga flödet beaktas, t.ex. i offentlig miljö och vid installationer i miljö- och energicertifierade byggnader.  
--Sista positionen i artikelnumret beskriver ytfinish, 0=krom och 3=borstad krom

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

\*Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE ettgreppsblandare, FMM: 1009507 - Rev.004 - 2024-09-30  
Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE ettgreppsblandare med EDMA, FMM: 1009997 - Rev.003 - 2024-06-25

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10. Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson AB Östnorsvägen 95, 792 95 Mora.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	C900911
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter 1151237-F, 1151237-C, 1151237-D, 1151237-B Rev1, 1229826-A rev1, 1229826-B rev1, 1229826-C, O100115-1283294-A-Rev1 och 1211511 från RISE.

Rapporter EUFI29-22004366-T2 och 392-2021-00066702\_KW\_EN från Eurofins.

Rapport 5-0457/21 från TZW.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-10-16.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-08-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric